

平成28年10月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目								
採水日		10月18日								
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池					
気	温	℃	16.0	16.0	16.0	16.0				
水	温	℃	10.5	12.0	12.0	12.0				
残	留	塩	素	mg/l	0.16	0.14	0.14	0.20		
一	般	細	菌	コ/m $\ell$	0	0	0	0		
大	腸	菌			不検出	不検出	不検出	不検出		
塩	化	物	イ	オ	ン	mg/l	7.4	53.6	49.8	3.8
有	機	物	(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	0.5		
p	H	値	pH		6.6	6.6	6.6	7.1		
臭	味				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭	気				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色	度				<1	<1	<1	<1		
濁	度				<0.05	<0.05	<0.05	0.05		

採水日		10月11日					
採水場所		西池尻水源地	新滝水源地				
気	温	℃	9.5	10.0			
水	温	℃	10.0	13.0			
蒸	発	残	留	物	mg/l	150.0	470.0