

平成29年1月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目			
採水日		1月24日			
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池
気温	℃	-7.0	-7.0	-3.0	-3.0
水温	℃	9.0	12.0	11.5	11.5
残留塩素	mg/l	0.14	0.14	0.12	0.22
一般細菌	コ/ml	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	mg/l	6.6	47.2	40.2	3.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	pH	6.5	6.6	6.6	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度	<1	<1	<1	<1
濁	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

採水日		1月16日	
採水場所		西池尻水源地	新滝水源地
気温	℃	-6.0	-5.0
水温	℃	9.5	12.5
蒸発残留物	mg/l	142.0	437.0