

平成29年3月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目			
採水日		3月13日			
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池
気	温 °C	5.0	5.0	6.0	6.0
水	温 °C	9.0	11.5	11.5	11.5
残	留 塩 素 mg/l	0.18	0.16	0.16	0.18
一	般 細 菌 コ/m $\ell$	0	0	0	0
大	腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出
塩	化 物 イ オ ン mg/l	7.5	50.5	45.8	3.7
有	機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p	H 値 pH	6.5	6.7	6.7	7.0
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度 度	<1	<1	<1	<1
濁	度 度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

採水日		3月1日	
採水場所		西池尻水源地	新滝水源地
気	温 °C	2.0	2.0
水	温 °C	9.5	12.5
蒸	発 残 留 物 mg/l	148.0	450.0