

平成29年7月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目								
採水日		7月20日								
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池					
気	温	℃	25.0	24.0	25.0	25.0				
水	温	℃	10.0	12.0	12.5	12.5				
残	留	塩	素	mg/l	0.18	0.16	0.14	0.20		
一	般	細	菌	コ/ml	0	0	0	0		
大	腸	菌			不検出	不検出	不検出	不検出		
塩	化	物	イ	オ	ン	mg/l	7.3	55.3	39.2	3.6
有	機	物	(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
p	H	値	pH		6.6	6.6	6.6	7.0		
臭	味				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭	気				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色	度	度			<1	<1	<1	<1		
濁	度	度			0.1	<0.05	<0.05	<0.05		