

平成29年12月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目			
採水日		12月14日			
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池
気	温 °C	-3.5	-2.0	0.5	0.5
水	温 °C	9.5	11.0	11.5	11.5
残	留 塩 素 mg/l	0.16	0.18	0.16	0.24
一	般 細 菌 コ/ml	0	0	0	0
大	腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出
塩	化 物 イ オ ン mg/l	9.6	62.4	58.1	4.4
有	機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p	H 値 pH	6.7	6.7	6.7	7.1
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度 度	<1	<1	<1	<1
濁	度 度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05