

平成30年9月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目								
採水日		9月27日								
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池					
気	温	℃	13.5	13.5	13.0	13.0				
水	温	℃	10.5	12.0	12.0	12.0				
残	留	塩	素	mg/l	0.12	0.20	0.16	0.32		
一	般	細	菌	コ/ml	0	0	0	0		
大	腸	菌			不検出	不検出	不検出	不検出		
塩	化	物	イ	オ	ン	mg/l	7.5	55.3	42.9	3.5
有	機	物	(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
p	H	値	pH		6.7	6.7	6.6	7.3		
	味				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭	気				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色	度	度			<1	<1	<1	<1		
濁	度	度			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		