

令和元年7月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目								
採水日		7月18日								
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池					
気	温	℃	20.5	20.1	23.0	21.5				
水	温	℃	12.5	12.0	12.0	12.0				
残	留	塩	素	mg/l	0.14	0.16	0.16	0.52		
一	般	細	菌	コ/ml	0	0	0	0		
大	腸	菌			不検出	不検出	不検出	不検出		
塩	化	物	イ	オ	ン	mg/l	7.5	52.8	38.9	3.5
有	機	物	(全有機炭素(	TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
p	H	値	pH		6.6	6.7	6.6	7.1		
	味				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭	気				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色	度	度			<1	<1	<1	<1		
濁	度	度			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		