

令和元年12月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目			
採水日		12月12日			
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池
気	温 °C	7.0	8.0	8.0	8.0
水	温 °C	9.8	11.5	11.8	11.0
残留塩素	mg/l	0.24	0.26	0.28	0.54
一般細菌	コ/m ℓ	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	mg/l	7.6	43.8	39.6	2.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH	pH	6.6	6.7	6.6	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度	<1	<1	<1	<1
濁	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

クリプトスポリジウム指標菌検査

採水日	12月12日	
採水場所	新滝水源地	
気	温 °C	7.0
水	温 °C	12.1
嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)		不検出
大腸菌	MPN/100ml	0.0