

令和2年3月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目			
採水日		3月9日			
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池
気	温 °C	9.5	6.5	12.5	12.0
水	温 °C	9.5	11.5	11.5	11.0
残留塩素	mg/l	0.14	0.16	0.16	0.46
一般細菌	コ/m ℓ	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	mg/l	5.8	46.6	42.9	3.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH	pH	6.7	6.8	6.8	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度	<1	<1	<1	<1
濁	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

クリプトスポリジウム指標菌検査

採水日	3月9日	
採水場所	新滝水源地	
気	温 °C	12.0
水	温 °C	12.0
嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)		不検出
大腸菌	MPN/100ml	0.0