

令和2年6月分水質検査結果

検査項目				浄水省略不可能項目					
				6月25日					
採水場				千ヶ滝調整池	西区調整池	迫分調整池	清満調整池		
気	温	℃		17.0	18.0	18.0	18.0		
水	温	℃		10.0	12.0	12.0	12.0		
残	留	塩	素	mg/l	0.18	0.20	0.22	0.54	
一	般	細	菌	コ/mℓ	0	0	0	0	
大	腸	菌			不検出	不検出	不検出	不検出	
塩	化	物	イ	オン	mg/l	5.7	49.4	42.0	2.9
有	機	物	(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
p	H	値	pH		6.6	6.6	6.6	7.1	
	味				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭		気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色		度	度		<1	<1	<1	<1	
濁		度	度		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	