

令和4年4月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目			
採水日		4月25日			
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池
気	温 °C	23.0	23.0	23.0	23.0
水	温 °C	10.0	12.0	12.0	12.0
残	留 塩 素 mg/l	0.14	0.16	0.12	0.36
一	般 細 菌 コ/m ℓ	0	0	0	0
大	腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出
塩	化 物 イ オ ン mg/l	6.0	50.4	44.0	2.9
有	機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p	H 値 pH	6.6	6.7	6.7	7.3
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度 度	<1	<1	<1	<1
濁	度 度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

クリプトスポリジウム指標菌検査

採	水	日	4月25日
採	水	場	新滝水源地
気		温 °C	23.0
水		温 °C	12.5
嫌	気	性芽胞菌(ウエルシュ菌)	不検出
大	腸	菌 MPN/100ml	0.0