

令和6年10月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目			
採水日		10月16日			
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清満調整池
気	温 °C	20.0	20.0	18.0	18.0
水	温 °C	10.5	12.0	12.5	12.0
残	留 塩 素 mg/l	0.20	0.22	0.22	0.42
一	般 細 菌 コ/m <sup>l</sup>	0	0	0	0
大	腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出
塩	化 物 イ オ ン mg/l	6.0	53.1	48.2	3.0
有	機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
p	H 値 pH	6.7	6.7	6.7	7.3
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色	度	<1	<1	<1	<1
濁	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

クリプトスポリジウム指標菌検査

採	水	日	10月16日
採	水	場	新滝水源地
気	温	°C	20.0
水	温	°C	12.5
嫌	気性芽胞菌(ウエルシュ菌)		不検出
大	腸	菌	MPN/100ml
蒸	発	残	留
		物	mg/l
			513